



品番 PART No.	品名 NAME	材料 MATERIAL	数量 QUIT	備考 REMARKS
1	外枠	SUS304	1	
2	押え網	SUS304	1	織網
3	活性炭	4~6ヶヶ ₁	1式	
4	内枠	SUS304	1	
5	皿 ₂	SUS	4	W蓋部



風速0.5m/sec時の圧損
 15t 約22Pa
 20t 約28Pa
 25t 約48Pa
 30t 約70Pa
 50t 約80Pa

コーナー詳細



受注先 CONSTRUCTOR

工事名 WORK

図名 TITLE
活性炭 交換型
 (ステン枠 15~50t)

尺度 SCALE	承認 APP	検図 CHE	製図 DWG
日付 DATE			馬場
図番 DWG No.			

関東エアフィルター工業株式会社
 www.filter.co.jp