


断面詳細



品番 PART No.	品名 NAME	材料 MATERIAL	数量 QUIT	備考 REMARKS
1	フレーム	A1100P-H24 またはA6063s-T5	1	1.0t以上
	SGCC枠	SGCC	1	1.0t以上
	ボツ枠	SECC	1	1.0t以上
2	ガラス枠	SUS304	1	1.0t以上
	ろ材			
3	網	A1050P	2	フレーム
	網	SUS304	2	ガラスウェア
	網	CR-G1	2	ガラス
4	網	SUS304	2	ガラス
	皿ビス	SUS	4	W蓋部

品番②、③一緒に取寄せます。
補強は入りません。
T=15mm以上です。
上記の中から選べます。

受注先 CONSTRUCTOR			
工事名 WORK			
図名 TITLE			
フィルタ取出し型			
尺度 SCALE	承認 APP	検図 CHE	製図 DWG
			佐藤
日付 DATE			
図番 DWG No.			
関東エアフィルター工業株式会社 WWW.filter.co.jp			